

KERTEMINDEGADE – KARREEN  
FÆLLES GÅRDHAVE

BYGGEMØDE	2
DATO	21.06.2013
TIL STEDE	David Petersen (DP)      Køge Bugts Anlægsgartner Lone van Deurs (LvD)      LvD Tegnestue
NÆSTE MØDE	Aftales senere

---

BEMÆRKNINGER REF. 1      Ingen

TIDSPLAN      Københavns kommune har trukket jordhåndteringsplanen tilbage pga forhøjet klor og metaller. Planen er sendt til høring i regionen. Der kan ikke bortkøres jord før regionen har udtalt sig. DP har rykket for tidshorizont for svar.  
**DER KAN FORMODENTLIG IKKE VÆRE KLAR TIL AFFALDSSUG 8. JULI !!**

INFORMATION TIL BRUGERE      Private arbejder afklares løbende. DP afventer svar fra de ejendomme, hvor han har regnet pris.

Vibehus har bedt om tilskud til deres egne kloakarbejder eftersom de antager, at vi dermed sparer på vore ydelser. Som udgangspunkt genbruger vi eksisterende anlæg, så der kan ikke spares meget. Dog må vores afvandingsplan og deres sammenholdes for at få et overblik.  
BTB informerer Vibehus.

BYGGEPLADS      Beplantning, som er ryddet, skal snarest fjernes.

Eksisterende beplantning, som bevares, skal beskyttes.

Vejtilsynet har meddelt, at opstilling af byggepladsskilt ikke er lovligt, der må ikke opstilles skilte på offentlige veje. DP har henvist til Anette Sønderby.

BEMANDING      3 mand  
SPILDDAGE      1 regn + 2 jordforurening.

STADE	Opgøres på næste møde (x2)
PLANLAGTE ARBEJDER	Rydning fortsættes i det omfang, det er muligt.
PROJEKT	<p><b>RYDNING</b> Der skal udvises forsigtighed ved træer, som skal bevares. De beskyttes i arbejdsperioden.</p> <p>Prøver af maling på mur viser indhold af PBC og bly. Murene skal specialnedrives.</p> <p>Der er udtaget jordprøver i hele karréen. Rapport fremsendt til BTB og LvD.</p> <p><b>BELÆGNINGER</b> Belægningen i hjørnet Kertemindegade 1/ Vordingborggade 3. udvides. Detailaftales på stedet, når rydning er afsluttet.</p> <p>Krumme granitstykker opbevares for evt. genbrug.</p> <p>Rampe ved gennemgang Østerbrogade 152, privat arbejde. DP sender tilbud til LvD som videresender.</p> <p>Profilering af belægninger/ afvanding vurderes nøje, når rydning er afsluttet.</p> <p><b>PLANTER OG MULD</b> -</p> <p><b>AFVANDING</b> Vurderes i forhold til ejendommenes egne arbejder.</p> <p><b>ELARBEJDER</b> -</p> <p><b>MURERARBEJDER</b> -</p> <p><b>HEGN OG MØBLER</b> -</p>
ØKONOMI	Merudgift nedrivning af mure pga PBC og bly antages at blive 100.000 kr ex. moms. BTB bedes informere kommunen.
BYGHERREFORHOLD	-

MYNDIGHEDER

-

TEGNINGER

Kote- og belægningsplan suppleres med yderligere koter, gamle/ nye.

EVENTUELT

-

REFERAT TIL

Køge Bugts Anlægsgartner / David Petersen  
kba@besked.com

SBS/ Bjørk Trøst Bigum / BTB @sbsby.dk  
BTB videresender til gårdlaug

Center for Bydesign/ Annette Sønderby/ annson@tmf.kk.d